

राष्ट्रीय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०६२

वर्ग	पारामिति	इकाई	अधिकतम सघनन सीमा	कैफियत
भौतिक	धमिलोपन	NTU	५(१०)	
	हाइड्रोजन विभव		६.५-८.५*	
	रंग	TCU	५ (१५)	
	स्वाद तथा गन्ध		आपत्तिजनक हुनु नहुने	
	कुल घुलित ठोस पदार्थ	मि.ग्रा./लिटर	१०००	
	विद्युतिय संवाहकता	माइक्रोसिमेन्स/सेन्टिमिटर	१५००	
रासायनिक	फलाम	मि.ग्रा./लिटर	०.३(३)	क्लोरीन प्रयोग हुने प्रणालीहरूका लागि मात्र
	मेगानीज	मि.ग्रा./लिटर	०.२	
	आर्सेनिक	मि.ग्रा./लिटर	०.०५	
	क्याडमियम	मि.ग्रा./लिटर	०.००३	
	क्रोमियम	मि.ग्रा./लिटर	०.०५	
	सायनाइड	मि.ग्रा./लिटर	०.०७	
	फ्लोराइड	मि.ग्रा./लिटर	०.५-१.५*	
	शीशा	मि.ग्रा./लिटर	०.०१	
	अमानिया	मि.ग्रा./लिटर	१.५	
	क्लोराइड	मि.ग्रा./लिटर		
	सल्फेट	मि.ग्रा./लिटर		
	नाइट्रेट	मि.ग्रा./लिटर	५०	
	तामा	मि.ग्रा./लिटर	१	
	कुल कडापन	मि.ग्रा./लिटर	५००	
	क्याल्सीयम	मि.ग्रा./लिटर		
	जस्ता	मि.ग्रा./लिटर	३	
	पारो	मि.ग्रा./लिटर	०.००१	
	आलुमिनियम	मि.ग्रा./लिटर	०.२	
	क्लोरीन अवशेष	मि.ग्रा./लिटर	०.१-०.५*	
सूक्ष्म जैविक	ई.कोली	MPN/100ml	०	
	कुल कोलिफर्म	MPN/100ml	०(९५% नमुनामा)	

टैंकर व्यवसाय सेवा संचालन सम्बन्धी पिउन योग्य खानेपानीको मापदण्ड राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०६२ बमोजिम निलो स्टिकर

* यि मानहरूले न्यूनतम र अधिकतम सिमा जनाउँदछन् ।

()अन्य कुनै विकल्प नभएको अवस्थामा मात्र मान्य हुने मानलाई कोष्ठ भित्र राखिएको छ ।