

राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०६२

वर्ग	पारामिति	इकाई	अधिकतम सघनन् सीमा	कैफियत
भौतिक	धमिलोपन	NTU	५(१०)	
	हाइड्रोजन विभव		६.५-८.५*	
	रंग	TCU	५ (१५)	
	स्वाद तथा गन्ध		आपत्तिजनक हुनु नहुने	
	कुल घुलित ठोस पदार्थ	मि.ग्रा./लिट्र	१०००	
रासायनिक	विद्युतिय संवाहकता	माइक्रोसिमेन्स/ सेन्टिमिटर	१५००	
	फलाम	मि.ग्रा./लिट्र	०.३(३)	
	मेगानीज	मि.ग्रा./लिट्र	०.२	
	आर्सेनिक	मि.ग्रा./लिट्र	०.०५	
	क्याडमियम	मि.ग्रा./लिट्र	०.००३	
	क्रोमियम	मि.ग्रा./लिट्र	०.०५	
	सायनाइड	मि.ग्रा./लिट्र	०.०७	
	फ्लोराइड	मि.ग्रा./लिट्र	०.५-१.५*	
	शीशा	मि.ग्रा./लिट्र	०.०१	
	अमानिया	मि.ग्रा./लिट्र	१.५	
	क्लोराइड	मि.ग्रा./लिट्र		
	सल्फेट	मि.ग्रा./लिट्र		
	नाइट्रेट	मि.ग्रा./लिट्र	५०	
	तामा	मि.ग्रा./लिट्र	१	
	कुल कडापन	मि.ग्रा./लिट्र	५००	
	क्याल्सीयम	मि.ग्रा./लिट्र		
	जस्ता	मि.ग्रा./लिट्र	३	
	पारो	मि.ग्रा./लिट्र	०.००१	
	आलुमिनियम	मि.ग्रा./लिट्र	०.२	
	क्लोरिन अवशेष	मि.ग्रा./लिट्र	०.१-०.५*	
सुक्ष्म जैविक	ई.कोली	MPN/100ml	०	
	कुल कोलिफर्म	MPN/100ml	०(९५% gd'gdfdf_	

घरायसी प्रयोजनको पानी: राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०६२ बमोजिम निम्नानुसार निर्धारण भएको भौतिक, रासायनिक र सुक्ष्म जैविक पारामितिहरू मध्ये भौतिक र रासायनिक पारामितिहरूको अधिकतम सघनन् सिमा पुरा भएको हुनु पर्ने र सुक्ष्म जैविक पारामितिहरूको इकाई अनुसारको मापदण्ड पुरा नभएको र पिउनको लागि सुक्ष्म जैविक पारामितिहरूको इकाई राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड अनुसार पुरा गर्नुपर्ने हरियो स्टिकर ।

* यि मानहरूले न्युनतम र अधिकतम सिमा जनाउँदछन् ।

() अन्य कुनै विकल्प नभएको अवस्थामा मात्र मान्य हुने मानलाई कोष्ट भित्र राखिएको छ ।

