

राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०६२

वर्ग	पारामिति	इकाई	अधिकतम सघनन् सीमा	कैफियत
भौतिक	धमिलोपन	NTU	५(१०)	
	हाइड्रोजन विभव		६.५-८.५*	
	रंग	TCU	५ (१५)	
	स्वाद तथा गन्ध		आपत्तिजनक हुनु नहुने	
	कुल घुलित ठोस पदार्थ	मि.ग्रा./लिटर	१०००	
रासायनिक	विद्युतिय संवाहकता	माइक्रोसिमेन्स/सेन्टिमिटर	१५००	क्लोरीन प्रयोग हुने प्रणालीहरूका लागि मात्र
	फलाम	मि.ग्रा./लिटर	०.३(३)	
	मेगानीज	मि.ग्रा./लिटर	०.२	
	आर्सेनिक	मि.ग्रा./लिटर	०.०५	
	क्याडमियम	मि.ग्रा./लिटर	०.००३	
	क्रोमियम	मि.ग्रा./लिटर	०.०५	
	सायनाइड	मि.ग्रा./लिटर	०.०७	
	फ्लोराइड	मि.ग्रा./लिटर	०.५-१.५*	
	शीशा	मि.ग्रा./लिटर	०.०१	
	अमोनिया	मि.ग्रा./लिटर	१.५	
	क्लोराइड	मि.ग्रा./लिटर		
	सल्फेट	मि.ग्रा./लिटर		
	नाइट्रेट	मि.ग्रा./लिटर	५०	
	तामा	मि.ग्रा./लिटर	१	
	कुल कडापन	मि.ग्रा./लिटर	५००	
	क्याल्सीयम	मि.ग्रा./लिटर		
	जस्ता	मि.ग्रा./लिटर	३	
	पारो	मि.ग्रा./लिटर	०.००१	
	आलुमिनियम	मि.ग्रा./लिटर	०.२	
	क्लोरीन अवशेष	मि.ग्रा./लिटर	०.१-०.५*	
सुक्ष्म जैविक	ई.कोली	MPN/100ml	०	
	कुल कोलिफर्म	MPN/100ml	०/९५% gd'gfd_	

पिउन बाहेक अन्य प्रयोजनको पानी : राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०६२ अनुसार निम्नानुसार निर्धारण भएको भौतिक, रासायनिक र सुक्ष्म जैविक पारामितिहरू मध्ये कुनै २ वटा पारामितिहरूको अधिकतम सघनन् सिमा भित्रनरहेको पानी जसलाई पिउन पूर्ण रुपमा नमिल्ने र घरायसी प्रयोजन मध्ये नुहाउन तथा भान्साको उपयोग प्रयोजनामा पहिलो सिटिकर प्रयोग गर्न नसकिने ।

* यि मानहरूले न्युनतम र अधिकतम सिमा जनाउँदछन् ।

अन्य कुनै विकल्प नभएको अवस्थामा मात्र मान्य हुने मानलाई कोष्ठ भित्र राखिएको छ ।

